（３）小　平　原　水

分析項目 ＼ 採水月日		4/6	5/11	6/8	7/6	8/3	9/1
天候	(前日／当日)	曇/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	雨/曇
気温	(℃)	15.5	21.0	21.5	21.5	30.5	23.5
水温	(℃)	14.0	13.5	13.5	14.0	13.0	13.5
一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	(個/ml)	0			0		
大腸菌群	(+)(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(+)	(+)
大腸菌(*E. coli*)	(+)(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	(mg／l)						＜0.0003
水銀及びその化合物	(mg／l)						＜0.00005
セレン及びその化合物	(mg／l)						＜0.001
鉛及びその化合物	(mg／l)						＜0.001
ヒ素及びその化合物	(mg／l)						＜0.001
六価クロム化合物	(mg／l)						＜0.001
亜硝酸態窒素	(mg／l)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg／l)			＜0.001			＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg／l)	1.49	1.45	1.47	1.48	1.44	1.43
フッ素及びその化合物	(mg／l)	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
ホウ素及びその化合物	(mg／l)						＜0.01
四塩化炭素	(mg／l)						＜0.0002
1,4−ジオキサン	(mg／l)						＜0.005
シス-1,2−ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／l)						＜0.004
ジクロロメタン	(mg／l)						＜0.002
テトラクロロエチレン	(mg／l)						＜0.001
トリクロロエチレン	(mg／l)						＜0.001
ベンゼン	(mg／l)						＜0.001
塩素酸	(mg／l)	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
クロロ酢酸	(mg／l)						＜0.002
クロロホルム	(mg／l)						＜0.001
ジクロロ酢酸	(mg／l)						＜0.003
ジブロモクロロメタン	(mg／l)						＜0.001
臭素酸	(mg／l)			＜0.001			＜0.001
総トリハロメタン	(mg／l)						＜0.001
トリクロロ酢酸	(mg／l)						＜0.003
ブロモジクロロメタン	(mg／l)						＜0.001
ブロモホルム	(mg／l)						＜0.001
ホルムアルデヒド	(mg／l)						＜0.008
亜鉛及びその化合物	(mg／l)						＜0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg／l)			＜0.02			＜0.02
鉄及びその化合物	(mg／l)	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
銅及びその化合物	(mg／l)						＜0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg／l)			12.6			12.4
マンガン及びその化合物	(mg／l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
塩化物イオン	(mg／l)	8.4	8.4	8.4	8.5	8.3	8.4
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	(mg／l)			58			57
蒸発残留物	(mg／l)						129
陰イオン界面活性剤	(mg／l)						＜0.02
ジェオスミン	(mg／l)						＜0.000001
2−メチルイソボルネオール	(mg／l)						＜0.000001
非イオン界面活性剤	(mg／l)						＜0.005
フェノール類	(mg／l)						＜0.0005
有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	(mg／l)	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
pH値		7.02	7.13	7.16	7.15	7.10	7.10
味							
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
アンモニア態窒素	(mg／l)	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05

10/5	11/9	12/7	1/12	2/1	3/7	最高	最低	平均
晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇			
18.0	19.5	6.0	1.5	2.0	12.0	30.5	1.5	16.0
13.5	13.8	13.0	13.0	13.5	13.0	14.0	13.0	13.4
11	0	0	0	0	0	11	0	1
0			0			0	0	0
(+)	(+)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
					＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
								＜0.00005
								＜0.001
					＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
					＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
					＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
		＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1.31	1.49	1.41	1.53	1.50	1.48	1.53	1.31	1.46
＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
								＜0.01
								＜0.0002
								＜0.005
								＜0.004
								＜0.002
								＜0.001
								＜0.001
								＜0.001
＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
								＜0.002
								＜0.001
								＜0.003
								＜0.001
		＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
								＜0.001
								＜0.003
								＜0.001
								＜0.001
								＜0.008
								＜0.01
		＜0.02			＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
0.02	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.02	＜0.01	＜0.01
								＜0.01
		13.9			12.6	13.9	12.4	12.9
＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
8.2	8.4	8.8	8.2	8.5	8.3	8.8	8.2	8.4
		57			50	58	50	56
								129
								＜0.02
								＜0.000001
								＜0.000001
								＜0.005
								＜0.0005
＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
6.94	7.21	7.09	7.20	7.16	7.17	7.21	6.94	7.12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05