

クリプトスポリジウム等水質試験検査 結果書

保 環 七 第 151 号

令 和 5 年 7 月 26 日

山元町公営企業 山元町長 橋元伸一 殿

宮城県保健環境センター所長



検査結果は下記のとおりです。

	依頼者整理 No.	センター整理No.	7
依頼者住所	宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32		
氏 名	山元町公営企業 山元町長 橋元伸一		
連絡先	TEL:0223-29-4951 FAX:0223-37-4144		
E-mail	jougesuidou.k@town.miyagi-yamamoto.lg.jp		

水質検査依頼書 ((原水) 浄水)				
水道事業名	山元町上下水道事業所			
浄水場名	横山浄水場			
取水河川等名	着水井			
採水した日時	令和5年7月3日9時18分			
採水した場所	取水口・(着水井)・原水給水栓・その他()			
採水者名	山元町上下水道事業所 施設班 勅使河原			
採水時の濁度*	濁度	-	測定時間	-
搬入日時	令和5年7月3日11時45分			
天気・気温	(前日)	晴れ 25.3℃	(当日)	晴れ 22.0℃
水温・残留塩素	水温	13.5℃	残留塩素	-
*測定した場合記入願います。				
検査結果書				
前処理月日	令和5年7月4日	ろ過水量	10 L	
検鏡月日	令和5年7月4日～7日			
検査項目	クリプトスポリジウムオーシスト	ジアルジアシスト		
測定結果	0 個/10L	0 個/10L		

[連絡先] 宮城県保健環境センター微生物部
担当: 山口友美、矢崎知子、工藤剛、泉幸希

TEL 022-257-7228

FAX 022-256



クリプトスポリジウム等水質試験検査 結果書

保 環 セ 第 151 号

令 和 5 年 7 月 26 日

山元町公営企業 山元町長 橋元伸一 殿

宮城県保健環境センター所長



検査結果は下記のとおりです。

	依頼者整理 No.	センター整理No.	8
依頼者住所	宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32		
氏 名	山元町公営企業 山元町長 橋元伸一		
連絡先	TEL:0223-29-4951 FAX:0223-37-4144		
E-mail	jousesuidou.k@town.miyagi-yamamoto.lg.jp		

水 質 検 査 依 頼 書 ((原水) 浄水)				
水道事業名	山元町上下水道事業所			
浄水場名	小平浄水場			
取水河川等名	着水井			
採水した日時	令和5年7月3日9時36分			
採水した場所	取水口 (着水井・原水給水栓・その他())			
採水者名	山元町上下水道事業所 施設班 勅使河原			
採水時の濁度*	濁度	-	測定時間	-
搬入日時	令和5年7月3日11時45分			
天気・気温	(前日)	晴れ 25.3℃	(当日)	晴れ 25.0℃
水温・残留塩素	水温	14.0℃	残留塩素	-
*測定した場合記入願います。				
検 査 結 果 書				
前処理月日	令和5年7月4日	ろ過水量	10 L	
検鏡月日	令和5年7月4日～7日			
検査項目	クリプトスポリジウムオーシスト	ジアルジアシスト		
測定結果	0 個/10L	0 個/10L		

[連絡先] 宮城県保健環境センター微生物部
担当: 山口友美、矢崎知子、工藤剛、泉幸希

TEL 022-257-7228

FAX 022-256-3462



クリプトスポリジウム等水質試験検査 結果書

保 環 セ 第 151 号

令 和 5 年 7 月 26 日

山元町公営企業 山元町長 橋元伸一 殿

宮城県保健環境センター所長



検査結果は下記のとおりです。

	依頼者整理 No.	センター整理No.	9
依頼者住所	宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32		
氏 名	山元町公営企業 山元町長 橋元伸一		
連絡先	TEL:0223-29-4951 FAX:0223-37-4144		
E-mail	jougesuidou.k@town.miyagi-yamamoto.lg.jp		

水質検査依頼書 ((原水) 浄水)			
水道事業名	山元町上下水道事業所		
浄水場名	山下浄水場		
取水河川等名	着水井		
採水した日時	令和5年7月3日9時54分		
採水した場所	取水口 (着水井 ・ 原水給水栓 ・ その他 ())		
採水者名	山元町上下水道事業所 施設班 勅使河原		
採水時の濁度*	濁度	-	測定時間
搬入日時	令和5年7月3日11時45分		
天気・気温	(前日)	晴れ 25.3℃	(当日)
水温・残留塩素	水温	14.2℃	残留塩素
			-
*測定した場合記入願います。			
検査結果書			
前処理月日	令和5年7月4日	ろ過水量	10 L
検鏡月日	令和5年7月4日～7日		
検査項目	クリプトスポリジウムオーシスト	ジアルジアシスト	
測定結果	0 個/10L	0 個/10L	

[連絡先] 宮城県保健環境センター微生物部
担当: 山口友美、矢崎知子、工藤剛、泉幸希

TEL 022-257-7228

FAX 022-256-3362

