

岩外水協 第 16 号  
平成 30 年 9 月 25 日

山元町長 齋藤 俊夫 殿  
(山元町上下水道事業所扱い)

岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫



ホウ素水質検査結果について

平成 30 年 9 月 に採取した水質検査結果について、別紙のとおり報告いたします。

記

検 体 数            9 検体

検 査 機 関 名        公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

## ホウ素検査業務委託 結果一覧表 【山元町】

No.1

供試料	D-1 横山原水	D-2 横山栓水	D-3 小平原水	D-4 小平栓水	D-5 大平栓水
採取年月日	平成30年9月3日	平成30年9月3日	平成30年9月3日	平成30年9月3日	平成30年9月3日
* 天気(前日)	雨	雨	雨	雨	雨
* 天気(当日)	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
* 気温 [°C]	22.0	26.5	21.5	22.7	23.0
* 水温 [°C]	19.0	20.5	19.3	18.4	25.0
* 残留塩素 [mg/L]	—	0.5	—	0.45	0.2
ほう素 [mg/L]	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

\* 試料の採水及び現場観測事項については、依頼者が実施した。

No.2

供試料	D-6 中山栓水	D-7 山下第1原水	D-8 山下第1栓水	D-10 坂元栓水
採取年月日	平成30年9月3日	平成30年9月3日	平成30年9月3日	平成30年9月3日
* 天気(前日)	雨	雨	雨	雨
* 天気(当日)	曇り	曇り	曇り	曇り
* 気温 [°C]	22.0	23.0	23.0	22.0
* 水温 [°C]	22.9	14.0	23.5	22.5
* 残留塩素 [mg/L]	0.40	—	0.5	0.5
ほう素 [mg/L]	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

\* 試料の採水及び現場観測事項については、依頼者が実施した。



公衛検 第 1809A021017 号

# 水質検査成績書

依頼者  
岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫 様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)  
公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター  
理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号  
電話 022(391)1133  
FAX 022(391)7988

受付年月日		平成30年09月03日				
採水年月日		平成30年09月03日				
供試料		D-1 横山原水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	雨	気温	22.0℃	採水時刻	-----
	当日	曇り	水温	19.0℃	残留塩素	-----
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目		検査結果		基準値		
01	ほう素	0.01mg/L未満		1.0mg/L以下		
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成30年度 水素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日 平成30年09月14日



公衛検 第 1809A011018 号

## 水質検査成績書

依頼者

岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター  
理事長 佐々木 孝雄

〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成30年09月03日					
採水年月日		平成30年09月03日					
供試料		D-2 横山栓水					
採水場所		山元町					
採水者		依頼者採取				区分	原水
天気	前日	雨	気温	26.5℃	採水時刻	-----	
	当日	曇り	水温	20.5℃	残留塩素	0.5mg/L	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査項目		検査結果				基準値	
01	ほう素	0.01mg/L未満				1.0mg/L以下	
	以下余白						
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成30年度 ホウ素検査業務委託					
判定		-----					

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成30年09月14日




公衛検 第 1809A021019 号

# 水質検査成績書

依頼者  
岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫 様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)  
公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター  
理事長 佐々木 孝 様



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号  
電話 022(391)1133  
FAX 022(391)7988

受付年月日		平成30年09月03日				
採水年月日		平成30年09月03日				
供試料		D-3 小平原水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	雨	気温	21.5℃	採水時刻	-----
	当日	曇り	水温	19.3℃	残留塩素	-----
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目		検査結果		基準値		
01	ほう素	0.01mg/L未満		1.0mg/L以下		
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成30年度 ほう素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太

発行日 平成30年09月14日



公衛検 第 1809A011020 号

## 水質検査成績書

依頼者

岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4種)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター  
理事長 佐々木 孝雄

〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成30年09月03日					
採水年月日		平成30年09月03日					
供試料		D-4 小平栓水					
採水場所		山元町					
採水者		依頼者採取				区分	原水
天気	前日	雨	気温	22.7℃	採水時刻	-----	
	当日	曇り	水温	18.4℃	残留塩素	0.45mg/L	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査項目			検査結果			基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満			1.0mg/L以下	
	以下余白						
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成30年度 ホウ素検査業務委託					
判定		-----					

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成30年09月14日



公衛検 第 1809A011021 号

## 水質検査成績書

依頼者


岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第1号)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成30年09月03日					
採水年月日		平成30年09月03日					
供試料		D-5 大平栓水					
採水場所		山元町					
採水者		依頼者採取				区分	原水
天気	前日	雨	気温	23.0℃	採水時刻	-----	
	当日	曇り	水温	25.0℃	残留塩素	0.2mg/L	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査項目			検査結果			基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満			1.0mg/L以下	
	以下余白						
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成30年度 ホウ素検査業務委託					
判定		-----					

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成30年09月14日



公衛検 第 1809A011022 号

## 水質検査成績書

依頼者


岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫

様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター

理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133

FAX 022(391)7988

受付年月日		平成30年09月03日					
採水年月日		平成30年09月03日					
供試料		D-6 中山栓水					
採水場所		山元町					
採水者		依頼者採取				区分	原水
天気	前日	雨	気温	22.0℃	採水時刻	-----	
	当日	曇り	水温	22.9℃	残留塩素	0.40mg/L	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査項目			検査結果			基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満			1.0mg/L以下	
	以下余白						
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成30年度 ホウ素検査業務委託					
判定		-----					

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日

平成30年09月14日





公衛検 第 1809A021023 号

# 水質検査成績書

依頼者  
岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫 様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4期)  
公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター  
理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133  
FAX 022(391)7988

受付年月日		平成30年09月03日				
採水年月日		平成30年09月03日				
供試料		D-7 山下第1原水				
採水場所		山元町				
採水者		依頼者採取		区分	原水	
天気	前日	雨	気温	23.0℃	採水時刻	-----
	当日	曇り	水温	14.0℃	残留塩素	-----
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号				
検査項目			検査結果		基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満		1.0mg/L以下	
	以下余白					
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成30年度 ほう素検査業務委託				
判定		-----				

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太

発行日 平成30年09月14日




公衛検 第 1809A011024 号

# 水質検査成績書

依頼者  
岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫 様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)  
公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター  
理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号  
電話 022(391)1133  
FAX 022(391)7988

受付年月日		平成30年09月03日					
採水年月日		平成30年09月03日					
供試料		D-8 山下第1栓水					
採水場所		山元町					
採水者		依頼者採取				区分	原水
天気	前日	雨	気温	23.0℃	採水時刻	-----	
	当日	曇り	水温	23.5℃	残留塩素	0.5mg/L	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査項目		検査結果			基準値		
01	ほう素	0.01mg/L未満			1.0mg/L以下		
	以下余白						
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成30年度 ホウ素検査業務委託					
判定		-----					

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太



発行日 平成30年09月14日




公衛検 第 1809A011025 号

# 水質検査成績書

依頼者  
岩沼市外一市三町水道水質検査協議会  
会長 岩沼市長 菊地 啓夫 様

水質検査機関登録厚生労働大臣(第4号)  
公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター  
理事長 佐々木 孝雄



〒 989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15番24号

電話 022(391)1133  
FAX 022(391)7988

受付年月日		平成30年09月03日					
採水年月日		平成30年09月03日					
供試料		D-10 坂元栓水					
採水場所		山元町					
採水者		依頼者採取				区分	原水
天気	前日	雨	気温	22.0℃	採水時刻	-----	
	当日	曇り	水温	22.5℃	残留塩素	0.5mg/L	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査項目			検査結果			基準値	
01	ほう素		0.01mg/L未満			1.0mg/L以下	
	以下余白						
備考		測定機器：ICP質量分析装置 VARIAN 820-MS 業務名：平成30年度 ほう素検査業務委託					
判定		-----					

水質検査部門管理者 主幹 相澤 幸太

発行日 平成30年09月14日